


## PRZETARG

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2025/06/05/DI

Dostawa złącz kablowych SN

**ZATWIERDZAM:**

Dyrektor ds. Inwestycji  
  
Bernadetta Wonał-Zielińska

Siechnice, dnia 25.06.2025 r.

## 1. ZAKRES OFERTY

Grupa Kapitałowa ESV oznaczona dalej jako Nabywca GRUPA VAT ESV, z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1A, 55-011 Siechnice, NIP 107-00-47-160 zaprasza do składania ofert w przetargu na dostawę urządzeń energetycznych, gdzie odbiorcą będzie: ESV Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1A, 55-011 Siechnice, NIP: 898-00-25-644, Regon: 930267105, zwana dalej "Zamawiającym". Nazwa postępowania:

### 1) Złącze kablowe SN – ESV-0672- typu LLLL w izolacji 20kV

Złącze kablowe SN w obudowie betonowej wyposażone w 4-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 w układzie LLLL. Złącze kablowe powinno spełniać warunki:

- dostęp do rozdzielnic z zewnątrz złącza,
- obudowa ZKSN wyposażona w kompletną instalację uziemienia
- złącze powinno być przystosowane do podpięcia kabli o przekroju do 240 mm<sup>2</sup>,
- złącze kablowe wyposażać w 4 przepusty kablowe (4 z przodu złącza) przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla kabli o przekroju żyły 240mm<sup>2</sup>,
- złącze kablowe wyposażać w 2 przepusty kablowe przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla rury opto 40x3,7 mm
- bryłę główną złącza kablowego SN należy pokryć tynkiem akrylowym koloru RAL 7035,
- drzwi i żaluzje oraz dach betonowy wykonać w kolorze RAL 7037,
- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złączy „ESV-0672”;
- każdy łącznik wyposażony w 2 styki pomocnicze czynne i 2 styki pomocnicze bierne,

#### Dane znamionowe złącza:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Napięcie znamionowe                            | 25 kV        |
| Częstotliwość znamionowa / liczba faz          | 50 Hz / 3    |
| Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej |              |
| - do ziemi i między biegunami                  | 50 kV        |
| - bezpiecznej przerwy izolacyjnej              | 60 kV        |
| Napięcie probiercze udarowe                    |              |
| - do ziemi i między biegunami                  | 125 kV       |
| - bezpiecznej przerwy izolacyjnej              | 145 kV       |
| Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In        | 630 A        |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s) | 20 kA        |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany         | 50 kA        |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s)  | 20 kA        |
| Prąd znamionowy wyłączalny                     | 630A (24 kV) |

### 2) Złącze kablowe SN - ESV-0673- typu LLL w izolacji 20kV

Złącze kablowe SN w obudowie betonowej wyposażone w 3-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 w układzie LLL. Złącze kablowe powinno spełniać warunki:

- dostęp do rozdzielnic z zewnątrz złącza,
- obudowa ZKSN wyposażona w kompletną instalację uziemienia
- złącze powinno być przystosowane do podpięcia kabli o przekroju do 240 mm<sup>2</sup>,
- złącze kablowe wyposażać w 3 przepusty kablowe (3 z przodu złącza) przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla kabli o przekroju żyły 120mm<sup>2</sup>,
- złącze kablowe wyposażać w 2 przepusty kablowe przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla rury opto 40x3,7 mm
- bryłę główną złącza kablowego SN należy pokryć tynkiem akrylowym koloru RAL 7035,

- drzwi i żaluzje oraz dach betonowy wykonać w kolorze RAL 7037,
- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złączy „ESV-0673”;
- każdy łącznik wyposażony w 2 styki pomocnicze czynne i 2 styki pomocnicze bierne,

**Dane znamionowe złącza:**

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Napięcie znamionowe                                                                                                  | 25 kV            |
| Częstotliwość znamionowa / liczba faz                                                                                | 50 Hz / 3        |
| Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej<br>- do ziemi i między biegunami<br>- bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 50 kV<br>60 kV   |
| Napięcie probiercze udarowe<br>- do ziemi i między biegunami<br>- bezpiecznej przerwy izolacyjnej                    | 125 kV<br>145 kV |
| Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In                                                                              | 630 A            |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s)                                                                       | 20 kA            |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany                                                                               | 50 kA            |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s)                                                                        | 20 kA            |
| Prąd znamionowy wyłączalny                                                                                           | 630A (24 kV)     |

**3) Złącze kablowe SN – typu LLLL w izolacji 20kV SF6**

Złącze kablowe SN w obudowie betonowej wyposażone w 4-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 w układzie LLLL. Złącze kablowe powinno spełniać warunki:

- dostęp do rozdzielnic z zewnątrz złącza,
- obudowa ZKSN wyposażona w kompletną instalację uziemienia
- złącze powinno być przystosowane do podpięcia kabli o przekroju do 240 mm<sup>2</sup>,
- złącze kablowe wyposażać w 4 przepusty kablowe (4 z przodu złącza) przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla kabli o przekroju żyły 240mm<sup>2</sup>,
- złącze kablowe wyposażać w 2 przepusty kablowe przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla rury opto 40x3,7 mm
- bryłę główną złącza kablowego SN należy pokryć tynkiem akrylowym koloru RAL 7035,
- drzwi i żaluzje oraz dach betonowy wykonać w kolorze RAL 7037,
- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złączy, który zostanie przedstawiony na etapie zamówienia „ESV-XXXX”;
- każdy łącznik wyposażony w 2 styki pomocnicze czynne i 2 styki pomocnicze bierne,

**Dane znamionowe złącza:**

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Napięcie znamionowe                                                                                                  | 25 kV            |
| Częstotliwość znamionowa / liczba faz                                                                                | 50 Hz / 3        |
| Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej<br>- do ziemi i między biegunami<br>- bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 50 kV<br>60 kV   |
| Napięcie probiercze udarowe<br>- do ziemi i między biegunami<br>- bezpiecznej przerwy izolacyjnej                    | 125 kV<br>145 kV |
| Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In                                                                              | 630 A            |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s)                                                                       | 20 kA            |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany                                                                               | 50 kA            |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s)                                                                        | 20 kA            |
| Prąd znamionowy wyłączalny                                                                                           | 631A (24 kV)     |

#### 4) Złącze kablowe SN - typu LLL w izolacji 20kV

Złącze kablowe SN w obudowie betonowej wyposażone w 3-półową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 w układzie LLL. Złącze kablowe powinno spełniać warunki:

- dostęp do rozdzielnic z zewnątrz złącza,
- obudowa ZKSN wyposażona w kompletną instalację uziemienia
- złącze powinno być przystosowane do podpięcia kabli o przekroju do 240 mm<sup>2</sup>,
- złącze kablowe wyposażać w 3 przepusty kablowe (3 z przodu złącza) przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla kabli o przekroju żyły 120mm<sup>2</sup>,
- złącze kablowe wyposażać w 2 przepusty kablowe przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla rury opto 40x3,7 mm
- bryłę główną złącza kablowego SN należy pokryć tynkiem akrylowym koloru RAL 7035,
- drzwi i żaluzje oraz dach betonowy wykonać w kolorze RAL 7037,
- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złącza, który zostanie przedstawiony na etapie zamówienia „ESV-XXXX”;
- każdy łącznik wyposażony w 2 styki pomocnicze czynne i 2 styki pomocnicze bierne,

#### Dane znamionowe złącza:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Napięcie znamionowe                            | 25 kV        |
| Częstotliwość znamionowa / liczba faz          | 50 Hz / 3    |
| Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej |              |
| - do ziemi i między biegunami                  | 50 kV        |
| - bezpiecznej przerwy izolacyjnej              | 60 kV        |
| Napięcie probiercze udarowe                    |              |
| - do ziemi i między biegunami                  | 125 kV       |
| - bezpiecznej przerwy izolacyjnej              | 145 kV       |
| Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In        | 630 A        |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s) | 20 kA        |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany         | 50 kA        |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s)  | 20 kA        |
| Prąd znamionowy wyłączalny                     | 630A (24 kV) |

#### UWAGA:

1. Do przetargu dopuszcza się rozdzielnice SN produkcji:  
**ABB, ZPUE, Siemens, Schneider Electric, Merlin Gerin**
2. Do przetargu dopuszcza się producentów rozłączników bezpiecznikowych :  
**Efen, Apator, Jean Mueller**
3. **W dokumentacji należy podać typy osprzętu kablowego dopuszczanych przez producenta do zastosowania.**
4. Przekładniki w układzie pomiarowym winny posiadać oryginały świadectw sprawdzenia wydane przez OUM/GUM.
4. Niniejsza specyfikacja jest elementem procedury przetargu.

#### 2. MIEJSCE DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

##### Miejsce dostawy:

55-011 Siechnice ul. Polna

##### Termin dostawy:

Proszę o podanie najbliższych możliwych terminów dostawy wraz z rozładunkiem.

### 3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) Oferenci mogą składać oferty wyłącznie na całość zamówienia.
- b) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- c) Językiem postępowania ofertowego jest język polski.
- d) Ofertę należy przesłać w formie **podpisanego skanu na adresy e-mail: [bernadetta.wanat@esv.pl](mailto:bernadetta.wanat@esv.pl) ; [grzegorz.wawrzynczak@esv.pl](mailto:grzegorz.wawrzynczak@esv.pl)** do dnia **01.07.2025 r. godz.13:00**
- e) Ofertę i załączone dokumenty należy dostarczyć w formie skanu, podpisane przez reprezentację Oferenta. Wszystkie strony dokumentów oferty powinny być ponumerowane, a miejsca gdzie zostały dokonane dodatkowe wpisy lub poprawki, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
- f) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu - wyciągu z właściwego rejestru.
- g) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu się z postępowania powinno nastąpić w formie pisemnej według takich samych wymagań jak przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- h) Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.
- i) Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o SIWZ.
- j) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.

### 4. WYMAGANE DOKUMENTY

#### 4.1. Oferta winna zawierać:

- a) określenie przedmiotu dostawy (określenie danych technicznych w załączniku nr 1 do specyfikacji),
- b) określenie ilości przedmiotu dostawy,
- c) dane producenta (nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres miejsca produkcji),
- d) ryczałtową cenę netto i brutto za realizację poszczególnych etapów oraz całości zamówienia.
- e) wypełniony załącznik nr 1 do umowy dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
- f) określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni.
- g) określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
- h) określenie terminu dostawy.
- i) określenie ilości dni potrzebnych na usunięcie wady przedmiotu dostawy, od dnia przyjęcia Reklamacji złożonej przez Zamawiającego – nie dłuższej niż 14 dni.
- j) oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy i jej akceptacji bez uwag.
- k) oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy.
- l) oświadczenie, że oferowane w oferowanych urządzeniach zostaną zabudowane aparaty spełniające warunki palności w klasie V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02 i posiadają stosowne atesty .
- m) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty, Oferent podpisze Umowę Dostawy wg wzoru, który stanowi załącznik do SIWZ, w terminie do 7 dni od jej doręczenia przez Zamawiającego.
- n) oferta winna być podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta zgodnie z wpisem do KRS, lub wpisem do ewidencji gospodarczej.

#### UWAGA:

**Oferent, który zostanie wybrany jako dostawca urządzeń zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do przesłania następujących dokumentów:**

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- c) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płatnościach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- d) informację potwierdzającą wymaganą sytuację finansową oferenta (bilans oraz rachunek zysków i strat za ubiegły rok, a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem).
- e) w przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć (umowę) określającą sposób reprezentacji oferenta przy wykonywaniu zamówienia.
- f) do oferty składanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której proponowana cena za całość realizacji zamówienia przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, Oferent zobowiązany jest ponadto dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki (wypis z odpowiednimi postanowieniami umowy) zawierające stosowne uprawnienia do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH),
- g) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem.

**Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyli w przetargach organizowanych przez ESV S.A. i złożyli kompletną ofertę pod względem powyższych wymogów opisanych w p. a)-g), zwolnieni są z obowiązku ich przedkładania w niniejszym postępowaniu przetargowym.**

## **5. WYJAŚNIENIA**

- 5.1. Oferent może się zwrócić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia dotyczące SIWZ pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podania źródła zapytania.
- 5.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim Oferentom.
- 5.3. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00 –14.00.

Wyjaśnień udziela:

Bernadetta Wanat - Zielińska tel. 508-233-489

[bernadetta.wanat@esv.pl](mailto:bernadetta.wanat@esv.pl)

## **6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

Oferty należy złożyć w formie podpisanego skanu na adresy e-mail: [grzegorz.wawrzynczak@esv.pl](mailto:grzegorz.wawrzynczak@esv.pl) ; [bernadetta.wanat@esv.pl](mailto:bernadetta.wanat@esv.pl) **do dnia: 01.07.2025 r. godz. 13<sup>00</sup>.**  
O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Zamawiającego.

## **7. WAŻNOŚĆ OFERTY**

Termin związania ofertą wynosi minimum **30 dni**.

## **8. OTWARCIE OFERT**

- 8.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **01.07.2025r.**, o godz. **13<sup>30</sup>** w siedzibie Zamawiającego w Siechnicach ul. Ciepłownicza 1A.
- 8.2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Oferent nie ma prawa uczestnictwa przy otwarciu ofert.

## **9. CENY OFERTOWE, WALUTA OFERTY**

- 9.1. Cena oferty winna być podana jako cena brutto obejmująca całość kosztów ponoszonych przez Oferenta wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. Cena obejmuje należność wraz ze wszystkimi opłatami. Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w **złotych polskich**, cyfrowo i słownie, jako cenę brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT dla całości zamówienia.

### **UWAGA:**

W zakresie dostaw, ceną ryczałtową oferty należy objąć dostawę towaru do miejsca dostawy wymienionego w pkt 2 (opakowanie, załadunek, transport do miejsca dostawy, rozładunek), ubezpieczenia (w tym transportowe), wszelkie koszty personelu Oferenta, cło, podatek importowy, podatek VAT, oraz ew. inne opłaty.

- 9.2. Ceny, ryczałty jednostkowe wymienione przez Oferenta nie podlegają korekcie w trakcie realizacji Umowy.

## **10. ODRZUCENIE OFERT**

- 10.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- nie zostanie podpisana własnoręcznie przez osoby składające oświadczenie woli,
  - będzie zawierać wady oświadczenia woli.
- 10.2. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.

## **11. KRYTERIA OCENY OFERT**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:

1. Kryterium ceny.
2. Kryterium terminu dostawy.
3. Kryterium terminu płatności.
4. Kryterium terminu gwarancji.
5. Kryterium techniczne.

## **12. BADANIE, WYJAŚNIANIE I OCENA OFERT**

- 12.1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 12.2. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki:  
O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi oferenta.  
**W przypadku, gdy błąd dotyczyć będzie obliczenia ceny oferty, taka oferta zostanie odrzucona.**

## **13. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

- 13.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta przedstawiane Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (w odrębnym załączniku) wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane innym uczestnikom postępowania.
- 13.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Oferent nie podjął działań, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Oferenta działań, o których mowa w ust. 1 powyżej.

#### 14. WYŁONIE NIE DOSTAWCY

- 14.1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia dostawcy w dwóch etapach.
- 14.2. W pierwszym etapie wyłonionych zostanie dwóch oferentów, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.
- 14.3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z obydwoma oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.
- 14.4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna od ceny ofertowej.
- 14.5. Wyniki postępowania są niejawne – stanowią tajemnicę wewnętrzną przedsiębiorstwa energetycznego.

#### 15. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania, terminie i miejscu podpisania umowy.

#### 16. PODPISANIE UMOWY

W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Umowy przez Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest do podpisania i odesłania do siedziby ESV Umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnej ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### 17. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU.

Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie z Harmonogramem przedstawionym poniżej.

| Data                                | Czynność                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 25.06.2025r.                        | Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia |
| 01.07.2025r. godz. 13 <sup>00</sup> | Termin złożenia Oferty                                   |
| 01.07.2025r. godz. 13 <sup>30</sup> | Otwarcie Oferty                                          |
| 02.07.2025r.                        | Negocjacje                                               |
| 08.07.2025r.                        | Podpisanie Umowy (termin przewidywany)                   |

#### 18. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.

Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Schemat złącza kablowego SN– ESV-0672
- Załącznik nr 2 – Schemat złącza kablowego SN –ESV-0673
- Załącznik nr 3 – Schemat Złącza kablowego SN –typu LLLL
- Załącznik nr 4 – Schemat Złącza kablowego SN – typu LLL
- Załącznik nr 5 – Wzór umowy dostawy