

Siechnice, dnia 16.06.2026r.

<b>Nabywca:</b> <b>GRUPA VAT ESV</b> ul. Ciepłownicza 1a 55-011 Siechnice	<b>Odbiorca:</b> <b>ESV S.A.</b> ul. Ciepłownicza 1a 55-011 Siechnice
--	--

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2026/06/03/DBI

### Dostawa tablicy licznikowej do stacji R-145, Wrocław Pafawag

ESV zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej oraz terminowej na dostawę:

#### 1.1. Dostawa Tablicy licznikowej

##### Parametry Tablicy licznikowej ESV: (proj. Pomiar ESV)

- Projektuje się tablice licznikową ESV o wymiarach dostosowanych do wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 1 o minimalnej głębokości 250-300mm.
- Tablica licznikowa powinna posiadać minimum IP44.
- Tablica licznikowa wyposażona w drzwi przeszklone.
- Tablicę wyposażać w zamek systemowy 1333.
- Tablicę licznikową wyposażać w:
  - 6x Listw Wago typu 847-837/060-1000,
  - 2x Listwa z obwodów napięciowych (UX1 i UX2),
  - Listwę zasilania XDC 200V DC,
  - 6x wyłącznik 2P 220VDC 2A,
  - Dławiki do wprowadzenia przewodów:
    - od góry w ilości 16 szt.
  - Połączenia wewnętrzne.
  - Oznaczenia elementów wyposażenia zgodnie z rysunkiem.

##### Miejsce dostawy:

ESV S.A.  
55-011 Siechnice ul. Ciepłownicza 1a

##### Uwaga:

- Przedziały pomiarowy wyposażać we wkładki 1333.
- Zamawiający dopuszcza następujących producentów tablic: **EMITER, ZPUE, INCOBEX, SYPNIEWSKI, PREBIEL, PURIS, ABB, ZAE.**
- Aparaty zastosowane w złączach nN jak też elementy stanowiące składową wyrobu muszą spełniać warunki palności V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02.
- Ofertę w postaci skanu należy przesać **do dnia: 22.06.2025r, godz. 12<sup>00</sup>** na adres e-mail: [marcin.bronowicki@esv.pl](mailto:marcin.bronowicki@esv.pl), [aleksander.szczygło@esv.pl](mailto:aleksander.szczygło@esv.pl)
- Prosimy o zaproponowanie możliwie najkrótszego terminu dostawy
- Oferent powinien uwzględnić w cenie załadunek oraz rozładunek tablicy.
- Oferta powinna zawierać:
  - określenie przedmiotu dostawy,

- określenie ilości przedmiotu dostawy,
- dane producenta (nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres miejsca produkcji),
- cenę ryczałtową netto i brutto za realizację całości zamówienia
- określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni.
- określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
- określenie terminu dostawy
- do oferty należy załączyć karty katalogowe rozdzielnic i głowic kablowych, DTR oraz schematy jednokreskowe rozdzielnic.

#### Wyłonienie dostawcy

1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia dostawcy w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie zostaną wyłonieni oferenci, którzy złożą najkorzystniejsze oferty na poszczególne etapy zamówienia.
3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.
4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od ceny ofertowej określonej w pierwszym etapie postępowania.

Sprawę prowadzi: Marcin Bronowicki, tel. 506-218-951, e-mail: [marcin.bronowicki@esv.pl](mailto:marcin.bronowicki@esv.pl)

#### Załączniki do zapytania:

Załącznik nr 1 – schemat układu pomiarowego w R-145

Z poważaniem:

Kierownik Działu  
Inwestycji i Przyłączeń  
*Aleksander Szczęgło*